

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年1月11日

福島県立会津農林高等学校長

工事（委託業務）番号	第23-79545-0009号
工事（委託業務）名	会津農林高校八角ハウス新築工事
質 問 事 項	
<ol style="list-style-type: none">土間コンクリートの仕上げについてご指示願います。既存アングルハウスの図面がありません。図面及び詳細についてご提示願います。既存アングルハウス及びハウス新築位置が不明です。位置についてご指示願います。既存アングルハウス解体について基礎解体が内訳に含まれておりません。基礎はないものと考えて宜しいでしょうか。工事に伴い、共通仮設（足場、脚立等）が必要になります。共通仮設費について別途協議可能でしょうか。土間コンクリート打設に伴い、採暖養生が必要になります。採暖養生費について別途協議可能でしょうか。図面番号7記載の縁石コンクリートブロックが設計内訳書に記載ありません。縁石コンクリートブロック工事費について別途協議可能でしょうか。工事車両駐車場、資材置き場、建設発生土置場について構内で宜しいでしょうか。また構内の場合、場所や範囲のご指示願います。工事用水及び工事用電力は構内施設の利用可能でしょうか。工事に伴い、交通誘導員が必要になった場合別途協議可能でしょうか。既存アングルハウス解体について付帯設備は無いものと考えて宜しいでしょうか。また、付帯設備がある場合撤去及び運搬処分費について別途協議可能でしょうか。解体工事及び土間工事にて地中埋設物が確認された場合、撤去及び運搬処分費について別途協議可能でしょうか。除雪費が発生した場合、費用について別途協議可能でしょうか。異常気象や不可抗力により、工期の遅延が生じた場合、協議による変更は可能でしょうか。工事車両の入退出時間で、時間制限は無いものと考えて宜しいですか。工事施工に際し、作業時間の制限や行事等により、施工できない日はありますか。	

回 答 事 項

1. 金ゴテ仕上げとなります。
2. 別紙のとおりです。
3. 新築位置は、既存アングルハウスの跡地となります。
4. 基礎はありません。
5. 足場は不要と考えております。脚立等必要な場合は、共通仮設費に計上願います。
6. 採暖養生は、屋根敷設後の実施で、不要と考えております。必要な場合は施工費内で計上願います。
7. 別途協議とします。
8. 構内を予定しています。場所等は、別途協議の上、指示します。
9. 可能です。
10. 別途協議とします。
11. 付帯設備はありません。
12. 別途協議とします。
13. 除雪費については、共通仮設費に計上願います。
14. 基本的に、年度内竣工でお願いします。異常気象などの場合は、別途協議します。
15. 特に設けてはおりません。
16. 特にはありません。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。